

## Hulpdienst van :

Op 23 november 2006 werd volgende markt gegund :

Lastenboek n° II/MAT/A29-191-06 Perceel 1, posten 1 tot 5

Geldigheidsduur van de aanbesteding tot 23-11-2011

## PERSSLANGEN

---

**Leverancier :** SPRL VANRULLEN BVBA

Driemasten, 78

B-8560 Moorsele

Tel: 056/31 15 58

Fax: 056/31 47 13

### Algemene beschrijving van de slangen.

Binnenwand: synthetisch rubber Ethyleen Propyleen Dieen polyMethyleen : EPDM

Textielwapening: polyester

Buitenbekleding: acryl

Kleur van de buitenbekleding: grijs of rood voor de brandweer en blauw voor de Civiele Bescherming.

Markering aan de uiteinden: Logo - handelsmerk - diameter - werkdruk – jaar en trimester van vervaardiging – fabricatienummer.

Identificatiemarkering van de hulpdienst.

Koppelingen: aluminiumlegering, geanodiseerd.

Vasthechting van de koppelingen:

- Voor diameter 25 - 45 en 70: door verbinding in roestvrije staaldraad van 1,5 mm diameter en beschermingsboord
- Voor diameter 110 en 150: via aan klembeugel in drie delen van het type Pildefix, met vasthechting d.m.v. bouten.

### Prijzen (zonder BTW)

Diameter	Ø 25 mm	Ø 45 mm	Ø 70 mm	Ø 110 mm	Ø 150 mm
<b>Koppelingen</b>	Guillemin	DSP	DSP	AR	Guillemin
<b>Lengte van 20 m</b>	56,36 €	59,59 €	93,34 €	273,08 €	602,98 €
<b>Lengte van 30 m</b>	71,43 €	81,53 €	129,59 €	343,13 €	689,64 €
<b>Lengte van 40 m</b>	86,50 €	103,48 €	165,84 €	413,19 €	776,32 €

Belangrijke opmerking : Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen.

Waarborg : 5 jaar tegen elke fabricagefout.

**Te vermelden bij de bestelling :**

Lengte: 20, 30 of 40 meter.

De gewenste kleur : grijs of rood voor de brandweer, blauw voor de Civiele Bescherming

De precieze naam van de hulpdienst welke u als identificatiemarkering op de slangen wenst :

.....

Te :

Datum :

Handtekening :

Naam :

Functie :

**Deze technische fiche moet behoorlijk ingevuld en voor akkoord ondertekend bij uw bestelbon (of gemeentelijke beraadslaging) gevoegd worden of bij uw antwoord op onze toezegging.**